

一般事務所ビル 電気スペース 自動計算

設備スペース概算表

件名 \_\_\_\_\_

	実数	概数計算
階数	5 階	
延べ床面積	1500 m <sup>2</sup>	
トランス容量	0 KVA	300.92 KVA
発電機容量	0 KVA	81.67 KW

延べ床面積に対する屋内受変電室面積

35.31 m<sup>2</sup>

変圧器容量に対する変電室面積

27.51 m<sup>2</sup>

延べ床面積に対する中央監視室面積

6.45 m<sup>2</sup>

変圧器容量に対する監視制御室面積

18.82 m<sup>2</sup>

発電機出力に対する発電機室面積

43.41 m<sup>2</sup>

延べ床面積に対するEPSの面積

合計 11.25 m<sup>2</sup>

1フロア 2.25 m<sup>2</sup>

1.2 m × 1.875 m

延べ面積に対する自動火災報知回線数

1 回線

延べ床面積に対する監視制御点数

50 点