

表 1 . 換気設備N値（実況に応じた1人当りの占有面積） N[m²/人]

建 築 用 途	単位当り算定人員	一人当り占有面積(N)	備 考
公 会 堂 ・ 集 会 場	同時に収容しうる人員	1	
劇 場 ・ 映 画 館 ・ 演 芸 場	同時に収容しうる人員	1	
体 育 館	同時に収容しうる人員	1	
旅 館 ・ ホ テ ル ・ モ ー テ ル		10	
簡 易 宿 泊 所 ・ 合 宿 所		3	
ユ ー ス ホ ス テ ル ・ 青 年 の 家	同時に収容しうる人員		
病 院 ・ 療 養 所 ・ 伝 染 病 院		5	
診 療 所 ・ 医 院		5	居室の床面積
店 舗 ・ マ ー ケ ッ ト		* 1 6	営業の用途に供する部分の床面積
料 亭 ・ 貸 店		3	居室の床面積
百 貨 店		5 * 2	
飲 食 店 ・ レ ス ト ラ ン ・ 喫 茶 店		3	営業の用途に供する部分の床面積
キ ャ バ レ ー ・ ビ ャ ホ ー ル ・ バ ー		2	"
玉 突 場 ・ 卓 球 場 ・ ダ ンス ホ ー ル ・ ボ ー リ ン グ 場		2	"
パ チ ン コ 店 ・ 囲 碁 ク ラ ブ ・ マ ー ジ ャ ン ク ラ ブ		2	"
保 育 所 ・ 幼 稚 園 ・ 小 学 校	同時に収容しうる人員		
中 学 校 ・ 高 等 学 校 ・ 大 学 ・ 各 種 学 校	同時に収容しうる人員		
図 書 館	同時に収容しうる人員	3	
事 務 所		5	事務室の床面積
工 場 ・ 作 業 所 ・ 管 理 室	作 業 人 員		
研 究 所 ・ 試 験 所	同時に収容しうる人員		
公 衆 浴 場		5	脱衣室の床面積
特 殊 浴 場 （ 熱 気 浴 場 、 蒸 気 浴 場 ）		5	営業の用途に供する部分の床面積
廊 下		10	
ホ ー ル		5	
場 所			換気回数
便 所			15回換気
湯 沸 室			5回換気
機 械 室 （ 熱 源 な し ）			5回換気
受 水 槽 室			4回換気
高 圧 ガ ス ボ ン ベ 室			5回換気
蓄 電 池 室			10回換気

<注> 1 . 2の値については、M - 1ページでも説明してある通り実況に合わせN値を倍にしてあります。